

平成23年11月29日  
宮内庁長官官房秘書課

### 宮内庁節電実行計画に基づく節電取組の結果について

宮内庁は、本年6月23日に、政府の節電実行基本方針に基づき、宮内庁節電実行計画を定め、各需要設備について、節電の目標を掲げた上で、7月から9月までの間、夏期の節電に取り組みました。

この度、取組の結果がまとめ、別紙のとおり、全ての需要設備において目標を達成したことが判明したので、この旨お知らせします。

(別紙)

## 各需要設備の節電目標と結果

### 【区分A】(契約電力500kW以上の設備)

需要設備名	基準電力値	節電目標		結果	(参考)	
		抑制後の上限	抑制率		実施期間中の 使用最大電力	左のときの 抑制率
皇居内	2,100kW (1)	1,680kW	20%	目標達成	1,472kW (7/5(火)勲章 等受章者拝謁 行事の実施日)	29.9%

(1) 本年7～9月における契約電力(kW)の値

### 【区分B】(契約電力50kW以上500kW未満の設備)

需要設備名	基準電力値	節電目標		結果	(参考)	
		抑制後の上限	抑制率		実施期間中の 使用最大電力	左のときの 抑制率
東宮御所	401kW (2)	340kW	15%	目標達成	242kW	39.7%
御料牧場	226kW (2)	192kW	15%	目標達成	154kW	31.9%

(2) 昨年7～9月における使用最大電力(kW)の値

### 【区分C】(契約電力50kW未満又は電灯契約の設備)

需要設備名	基準電力値	節電目標		結果	(参考)	
		抑制後の上限	抑制率		実施期間中の 最大の月間使 用電力量	左のときの 抑制率
埼玉鴨場 (3箇所の需要設備から 成る)	2,373kWh (3)	2,017kWh	15%	目標達成	1,432kWh	39.7%
新浜鴨場	4,565kWh (3)	3,880kWh	15%	目標達成	2,940kWh	35.6%
多摩陵墓監区事務所	5,962kWh (3)	5,067kWh	15%	目標達成	3,761kWh	36.9%
豊島岡参集所	2,970kWh (3)	2,524kWh	15%	目標達成	1,320kWh	55.6%

(3) 昨年7～9月における最大の月間使用電力量(kWh)の値